

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, телефон 8(351) 791-29-64, эл.адрес: gpn_chel@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 400, 302

(место составления акта)

« 27 » октября 20 17 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 558

По адресу/адресам:

г. Челябинск, ул. Шенкурская, 11а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНДиПР №3
по пожарному надзору Смирнова А.А. № 558 от 05 сентября 2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

Плановая/выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №423 г. Челябинска»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 25 » октября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

« 27 » октября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 рабочих дня/6 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНДиПР №3 по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 400, каб. 302

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Заведующей Вишкова М.Б. 25.09.2017, 25.10.2017 14:00ч

(заполняется при проведении выездной проверки (фамилия, инициалы, подпись, дата, время))

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор ОНДиПР №3 по пожарному надзору

Ростова Анна Александровна,

проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилия, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующей Вишкова М.Б. V

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Помещения детского сада расположены в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. Здание 2-й степени огнестойкости. Стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты. Кровля мягкая. Здание электрифицировано, обеспечено телефонной связью. На путях эвакуации отсутствуют турникеты и перепады высот.

Вокруг здания имеется круговой проезд, подъезды к зданию свободны. Пожарные гидранты находятся за территорией детского сада. Указатель пожарного гидранта установлен на стене здания, соответствует ГОСТ. Сведений о неисправности ПГ от ПСЧ №3 не поступало. Разработана инструкция для сотрудников по пожарной безопасности, противопожарный инструктаж проводится своевременно. Помещения детского сада обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями – ОП 4 (З) – 12 штук, ОУ – 3 штуки). Внутренне пожаротушение осуществляется от ВПВ, проверки ВПВ проводятся в соответствии с нормативными требованиями (расход воды составляет 2,5 л/с, что соответствует нор-

...м), пожарные шкафы выполнены из негорючих материалов и обеспечены рукавами и стволами. Здание оборудовано АПС, СОУЭ людей при пожаре, ПАК «Стрелец-Мониторинг» системы и средства противопожарной защиты объекта проверяются на работоспособность своевременно.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Не выявлено

В ходе проведения выездной проверки применялась измерительная рулетка 5м Blueprint. Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Не составлялись.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору
"А" "Ю" 2017 г.



Ростова А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Смирнова М.Б. 27.10.2017 завершено
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Главное управление МЧС России по Челябинской области
454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области
454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, тел. 8(351) 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой, выездной проверки

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «05» 09 2017 г. № 158

1. Провести проверку в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 423 Г. ЧЕЛЯБИНСКА"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, 11а

Место фактического осуществления деятельности: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Шенкурская, 11а

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностное лицо, уполномоченного/ых) на проведение проверки)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: государственных инспекторов ОНДиПР №3 по пожарному надзору: начальника отделения ОНДиПР №3 Коваленко Павла Геннадьевича, старшего инспектора ОНДиПР №3 Александрова Александра Андреевича, старшего инспектора ОНДиПР №3 Ростову Анну Александровну, старшего инспектора ОНДиПР №3 Томского Станислава Игоревича, инспектора ОНДиПР №3 Репринцева Владимира Васильевича

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностное лицо, уполномоченного/ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: без привлечения.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдано/ого свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках

федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ №10001495160

(наименование вида (вида) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции)

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: Исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, официальном сайте прокуратуры Челябинской области, официальном сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области, номер плана в ФГИС ЕРП 2017121259, порядковый номер проверки ФГИС ЕРП 201700880788

задачами настоящей проверки являются:

контроль за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности и принятия мер по устранению выявленных нарушений

7. Предметом настоящей проверки является: Соблюдение на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности требований пожарной безопасности.

8. Срок проведения проверки: Не более 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/30 часов/13 часов)

К проведению проверки приступить «02» октября 2017 года

Проверку окончить не позднее «27» октября 2017 года

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 4, ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1, ст. 34, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 N 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390, иные обязательные требования в области пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты по адресу: г. Челябинск, ул. Шенкурская, 11а, права и обязанности уполномоченных должностных лиц МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 423 Г. ЧЕЛЯБИНСКА", документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности (с «02» октября 2017 года по «27» октября 2017 года);

- обследование (визуальный осмотр) используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 423 Г. ЧЕЛЯБИНСКА" по адресу: г. Челябинск, Ул.Шенкурская, 11а (с «02» октября 2017 года по «27» октября 2017 года).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290, Приказ МЧС России от 30.09.2016 N 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
- категория риска, к которой относится объект защиты.

Перечень необходимых документов будет уточнен в ходе проведения проверки.

Заместитель начальника ОНДиПР № 3 УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Челябинской области
подполковник внутренней службы Смирнов А.А.
(Заместитель главного государственного инспектора
г. Челябинска по пожарному надзору)
(должность, фамилия инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
выдавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Ростова Анна Александровна, старший инспектор ОНДиПР № 3, тел. 8(351) 244-36-08, kalin.ond@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ); контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение направлено:

(делается отметка о способе направления распоряжения (официальной связи, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

О проверке уведомлен

(подпись)

25.09.18 *Анна Александровна Ростова*

(дата, должность, фамилия, инициалы)

Копию распоряжения получил

(подпись)

25.09.18 *Анна Александровна Ростова*

(дата, должность, фамилия, инициалы)

При посещении объекта: с распоряжением ознакомлен(а),

(дата, время, должность, фамилия, инициалы лица, получившего копию распоряжения, подпись)

25.10.2018 *Анна Александровна Ростова*